

## Prüfbericht

# Hotel Augustinenhof Berlin

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Das **Hotel Augustinenhof Berlin** wurde am 17.07.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„**Barrierefreiheit geprüft**“

**teilweise barrierefrei**

**für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen






Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

- alle Durchgänge (Türen) haben eine **Mindestbreite von 85 cm**
- alle Flure haben eine **Mindestbreite von 98 cm**
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen
- die **Aufzugskabinen** haben eine Größe von **91 cm x 130 cm** bzw. **100 cm x 203 cm**
- die Bewegungsflächen in den **Sanitärräumen** haben eine **Mindestgröße** von **125 cm x 150 cm**
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **115 cm x 70 cm**
- in den **Sanitärräumen** sind **Haltegriffe vorhanden** und auf der Seite, die mit einem Rollstuhl angefahren werden kann, ist der Haltegriff **hochklappbar**
- in den barrierefrei konzipierten Zimmern ist die **Dusche stufenlos** oder mit **maximal einer Schwelle von 2 cm** erreichbar, die Duschfläche beträgt mind. **140 cm x 130 cm**, es ist **ein Duschstuhl** vorhanden und **Haltegriffe** sind angebracht





Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebem** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

## Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien– **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Der Eingang ins Gebäude, die Lobby sowie die Zimmer 168, 266, 368 und 468 erfüllen zudem die Qualitätskriterien– **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption, Lobby</b>		✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Aufzüge / Lifte 1 und 2</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 168, 268, 368</b>		✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 177, 277, 377</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Einzelzimmer 468</b>		✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Speiseraum/Restaurant</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Tagungsraum mit Aufenthaltsraum</b>		✓	-	-	-	

## Überblick über den Grad der Erfüllung der einzelnen Stufen

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	<b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b>	39	39	<b>100%</b>
	<b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>	140	130	<b>93%</b>
	<b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>	109	79	<b>72%</b>
	<b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>	192	147	<b>77%</b>

## Haupteingang vom Hotel Augustinenhof Berlin

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption, Lobby</b>		✓	✓	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Tür – Rotation (Haupteingang)</b>						<b>206 Tür</b>	
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	ja	206.101
<b>Tür – Rezeption</b>						<b>206 Tür</b>	
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				121 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			121 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	121 cm	206.103
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			300 cm x 330 cm	206.107

**Barrierefreiheit geprüft  
Prüfbericht Hotel Augustinenhof Berlin 7/38**

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	300 cm x 330 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Schwelle 0 cm	206.108
<b>Rampe zur Hotel-Eingangstür von der Straße aus</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>203 Rampe</b>
Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2			✓	✓	4 %	203.101
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	220 cm	203.102
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			300 cm x 300 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			220 cm x 130 cm	203.108
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1, R2			-	-	220 cm x 130 cm	203.108
<b>Rezeption</b>							<b>105 Schalter/ Tresen</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			300 cm x 300 cm	105.104
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2		✓		✓	300 cm x 300 cm	105.104
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		✓		✓	106 cm; gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden	105.108/.109
<b>Lobby Eingangsbereich</b>							<b>109 Raum</b>

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				150 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			150 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	150 cm	109.201

## Aufzüge / Lifte im Hotel Augustinenhof Berlin






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Lifte</b>		✓	-	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Aufzug/Lift 1</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>204 Lift</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			135 cm x 170 cm	204.103
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	135 cm x 170 cm	204.103
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm	204.105
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm	204.105



Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm	204.105
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1,R2		-	-	-	91 cm x 130 cm	204.106
<b>Bewegungsflächen</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			135 cm x 170 cm	204.107
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	135 cm x 170 cm	204.107
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				-	Nein	204.201
<b>Technik</b>							
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						Nein	204.208
<b>Aufzug/Lift 2</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>204 Lift</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			177 cm x 230 cm	204.103
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	177 cm x 230 cm	204.103
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm	204.105
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm	204.105
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm	204.105
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1,R2		-	-	-	100 cm x 203 cm	204.106
<b>Bewegungsflächen</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			177 cm x 230 cm	204.107
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	177 cm x 230 cm	204.107

Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				-	Nein	204.201
<b>Technik</b>							
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						Nein	204.208

## Zimmer 168, 268, 368 im Hotel Augustinenhof Berlin

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Zimmer 168, 268, 368 Dreibettzimmer mit zwei getrennten Räumen</b>		✓	✓	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Flur / Gang – Lift 1</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>205 Flur Innen</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						3 Abschnitte á 6 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm.(T.145) Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm(T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	94 cm	205.102

<b>Tür: Flur / Gang – Lift 1</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	92 cm	206.103
<b>Flur / Gang – Lift 2</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>205 Flur Innen</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						6 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				124 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm.(T.145) Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm(T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓		205.102
<b>Eingang zum Zimmer 168</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	92 cm	206.103
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			1,5 cm	206.108
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			155 cm x 300 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	155 cm x 300 cm	206.107

<b>Zimmer 168 Hauptraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm	107.208
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		✓			190 cm x 300 cm	107.207
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			✓	✓	190 cm x 300 cm	107.207
<b>Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			211 cm x 300 cm	107.301
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	211 cm x 300 cm	107.301
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			Links 190 x 300 cm	107.302/303
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	Links 190 x 300 cm	107.302/303
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Ja, 21 cm	107.304
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						56 cm	107.305
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein	107.306
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
						<b>3</b>	

Die Türbreite ist größer 70 cm (T. 0)	G1	✓				92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	92 cm	206.103
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0,5 cm	206.108
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja	206.108
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	ja	108.105
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			119 cm x 300 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	119 cm x 300 cm	206.107
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b> <b>4</b>	<b>Prüfnummer</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			links 170 cm x 70 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 170 cm x 70 cm rechts 17 cm x 70 cm	108.203 108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			130 cm x 150 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	130 cm x 150 cm	108.205
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm	108.202

Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				✓	44,5 cm	108.206
<b>Haltegriffe</b>							
<b>Haltegriff links</b>							
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	42 cm (86,5 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	14 cm (84 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>							
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nein	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	41 cm (85,5 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	- 4 cm (66 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	67 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 200 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	150 cm x 200 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	83 cm	108.302

Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja	108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.304
<b>Dusche</b>							
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, stufenlos	108.401
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos	108.401
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			143 cm x 130 cm	108.402
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	143 cm x 130 cm	108.402
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	Ja	108.403
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.404
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				✓	85 cm	108.404
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				✓	Duscharmatur in einer Höhe von 100 cm	108.405
<b>Technik</b>							
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur (in einer Höhe von 0 cm)	108.601



<b>2. Raum (fällt nicht in die Wertung, da Alternative im Hauptraum) Zwischentür im Zimmer 168</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	92 cm	206.103
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0,5 cm	206.108
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			109 cm x 300 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	109 cm x 300 cm	206.107
<b>Raum 2 im Zimmer 168</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	-				64 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		-			64 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	64 cm	107.208
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		-			64 cm x 210 cm	107.207
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			-	-	64 cm x 210 cm	107.207
<b>Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>



**Barrierefreiheit geprüft  
Prüfbericht Hotel Augustinenhof Berlin 17/38**

Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			64 cm x 315 cm	107.301
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	64 cm x 315 cm	107.301
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			Links 64 x 232 cm Rechts 64 cm x 210 cm	107.302/303
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	Links 64 x 232 cm Rechts 64 cm x 210 cm	107.302/303
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nein	107.304
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						48 cm	107.305

**Behindertenfreundliche Zimmer 177,277,377 im Hotel Augustinenhof Berlin**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Zimmer 177, 277, 377 (behindertenfreundlich)</b>		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

<b>Flur / Gang auf den Etagen zum Lift 2</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>205 Flur Innen</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						6 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				124 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	124 cm	205.102
<b>Eingang zum Zimmer behindertenfreundlich (wie Zimmer 377)</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
						<b>9</b>	
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				92 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			92 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	92 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			127 cm x 300 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	127 cm x 300 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	15 cm	206.108
<b>Zimmer</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer, FeWo</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				110 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			110 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	110 cm	107.208

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht Hotel Augustinenhof Berlin 19/38**






Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein.	G2		-			110 cm x 175 cm	107.207
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein.	R1,R2			-	-	110 cm x 175 cm	107.207
<b>Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer, FeWo</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			110 cm x 172 cm	107.301
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	110 cm x 172 cm	107.301
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			Links 102 cm x 171 cm Rechts 94 cm x 171 cm	107.302/303
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	Links 102 cm x 171 cm Rechts 94 cm x 171 cm	107.302/303
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nein	107.304
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						50 cm	107.305
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein	107.306
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür, 108 Sanitärraum</b>
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	ja	108.105
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Ja, 0,5 cm	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				92 cm	206.103

Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	92 cm	206.103
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			170 cm x 300 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	170 cm x 300 cm	206.107
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>108 Sanitärraum</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			rechts 183 cm x 72 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitäräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 17 cm x 72 cm rechts 183 cm x 72 cm	108.203 108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			170 cm x 132 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	170 cm x 132 cm	108.205
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						72 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2				✓	47 cm	108.206
<b>Haltegriffe</b>							
<b>Haltegriff links</b>							
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.210

Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	38 cm (85 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				-	- 6 cm (66 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>							
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Tol: +/-2 cm)	R2				✓	39 cm (86 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	16 cm (84 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	70 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			300 cm x 173 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	300 cm x 173 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.: 85 cm)	R2				✓	84 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja	108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.304
<b>Dusche</b>							
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum	G2		✓			Ja, 0 cm	108.401

angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2		✓	✓	Ja, stufenlos	108.401
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2	✓			154 cm x 160 cm	108.402
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2		✓	✓	154 cm x 160 cm	108.402
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2	✓		✓	ja	108.403
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2	✓		✓	ja	108.404
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein. (T. -2)	R2			✓	86 cm	108.404
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2			✓	übereinander 98 cm	108.405
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.					Ja, Schnur (in einer Höhe von 5 cm)	108.601

## Behindertenfreundliches Einzelzimmer 468 im Hotel Augustinenhof Berlin

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 								
<b>Teilergebnis: Zimmer behindertenfreundlich 468 Einzelzimmer</b>			✓	✓	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Flur / Gang auf den Etagen zum Lift 2</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>205 Flur Innen</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							6 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				124 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	124 cm	205.102
<b>Eingang zum Zimmer 468</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	keine	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				92 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.		G2		✓			92 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.		R1,R2			✓	✓	92 cm	206.103

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht Hotel Augustinenhof Berlin 24/38**

Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118)	G2		✓			118 cm x 243 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	116 cm x 243 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	1,5 cm	206.108
<b>Zimmer 468</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer, FeWo</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1		✓			100 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2			✓		100 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	100 cm	107.208
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein.	G2		✓			118 cm x 300 cm	107.207
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein.	R1,R2			-	-	118 cm x 300 cm	107.207
<b>Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer, FeWo</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			118 cm x 300 cm	107.301
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	118 cm x 300 cm	107.301
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			Links 76 cm x 165 cm Rechts 123 cm x 120 cm	107.302/303



**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht Hotel Augustinenhof Berlin 25/38**






Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	Links 76 cm x 165 cm Rechts 123 cm x 120 cm	107.302/303
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nein	107.304
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						48 cm	107.305
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein	107.306
<b>Eingang zum Sanitärraum: Raum 468</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür, 108 Sanitärraum</b>
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	ja	108.105
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Ja, 0,5 cm	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	92 cm	206.103
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			213 cm x 214 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	213 cm x 214 cm	206.107
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>108 Sanitärraum</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			links 173 cm x 71 cm	108.203/204

Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 173 cm x 71 cm rechts 17 cm x 71 cm	108.203 108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			156 cm x 125 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	156 cm x 125 cm	108.205
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						71 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2				✓	45 cm	108.206
<b>Haltegriffe</b>							
<b>Haltegriff links</b>							
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	42 cm (87 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				✓	13 cm (84 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>							
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					Nein, nicht anfahrbar	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	41 cm (86 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in	R2				-	- 5 cm (66 cm)	108.213

Klammer: absolute Länge von der Wand)							(.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	70 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			252 cm x 161 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	252 cm x 161 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	84 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja	108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.304
<b>Dusche</b>							
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, 0 cm	108.401
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos	108.401
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		✓			145 cm x 150 cm	108.402
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			✓	✓	145 cm x 150 cm	108.402
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	ja	108.403
Haltegriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.404
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer	R2				✓	88 cm	108.404

Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein. (T. -2)							
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				✓	übereinander 99 cm	108.405
<b>Technik</b>							
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur (in einer Höhe von 1 cm)	108.601

## Speiseraum/Restaurant im Hotel Augustinenhof Berlin

<b>Barrierefreiheit geprüft</b> 							
<b>Teilergebnis: Speiseraum/Restaurant</b>		✓	-	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	1	2	1	2		
<b>Eingang zum Speiseraum vom Hotel aus</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.	G2		-			102 cm x 270 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.	R1,R2			-	-	102 cm x 270 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Stufenlos	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				88 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			88 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	88 cm	206.103
<b>Rampe zur Speiseraum-Eingangstür vom Hotel aus</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>203 Rampe</b>
Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2			✓	✓	5,5 %	203.101
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1,R2		✓	✓	✓	120 cm	203.102
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			220 cm x 200 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			200 cm x 200 cm	203.108
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	220 cm x 200 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1, R2			✓	✓	200 cm x 200 cm	203.108
<b>Eingang zum Speiseraum von außen/ Auguststraße</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>






Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.	G2		✓			180 cm x 200 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.	R1,R2			✓	✓	180 cm x 200 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Stufenlos	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				190 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			190 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	190 cm	206.103
<b>Rampe zur Eingangstür Auguststraße</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>203 Rampe</b>
Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2			-	-	9 %	203.101
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1,R2		✓	✓	✓	210 cm	203.102
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			500 cm x 200 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			300 cm x 250 cm	203.108
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	500 cm x 200 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1, R2			✓	✓	300 cm x 250 cm	203.108
<b>Tür 1 Eingangsbereich zum Lift 2</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.	G2		✓			160 cm x 200 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.	R1,R2			✓	✓	160 cm x 200 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Stufenlos	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Nicht anwendbar	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				121 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			121 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	121 cm	206.103
<b>Tür Weg zum Lift 2</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.	G2		✓			180 cm x 200 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.	R1,R2			✓	✓	180 cm x 200 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Stufenlos	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Nicht anwendbar	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				120 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			120 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	120 cm	206.103
<b>Rampe zur Eingangstür Auguststraße</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>203 Rampe</b>

Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2			-	-	9 %	203.101
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1, R2	✓	✓	✓		210 cm	203.102
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2	✓				500 cm x 200 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2	✓				300 cm x 250 cm	203.108
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	500 cm x 200 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1, R2			✓	✓	300 cm x 250 cm	203.108
<b>Flur / Gang zum Lift 2 vom Eingangsbereich</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>205 Flur Innen</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						15 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				125 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		-	-	-	125 cm	205.102
<b>Restaurant/Speiseraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				110 cm	106.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			110 cm	106.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	110 cm	106.201
<b>Tische / Sitzbereiche</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	33 Tische mit 63 Sitzen	106.401






## WC für Menschen mit Behinderung (m/w) EG im Hotel Augustinenhof Berlin

Barrierefreiheit geprüft								
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) Rezeption</b>			✓	-	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird								
- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist								
<b>Eingang zum WC</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.		G2		-			95 cm x 200 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.		R1,R2			-	-	95 cm x 200 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.		G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle	206.108
Der Eingang ist stufenlos.		R1,R2			✓	✓	Stufenlos	206.108
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.		G2,R2		✓		✓	Ja	108.105
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.							Ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm		G1	✓				92 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm		G2		✓			92 cm	206.103

Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2		✓	✓	92 cm	206.103
<b>WC</b>						
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (T. 88/68)	G2		✓		links 115 cm x 71 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2		-	-	links 115 cm x 71 cm rechts 70 cm x 71 cm	108.203 108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓		190 cm x 195 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2		✓	✓	190 cm x 195 cm	108.205
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.					71 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2			✓	47 cm	108.206
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓	✓	ja	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓	✓	ja	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2			-	40 cm (87 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2			✓	13 cm (84 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓	✓	ja	108.211

Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	40 cm (87 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	13 cm (84 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	69 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 190 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	150 cm x 190 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				-	88 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar	108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Mehr als 30 cm	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein	108.304
<b>Liege/Wickeltisch (falls vorhanden)</b>							
Was ist vorhanden? Standliege, Klappliege, Wickeltisch						nicht vorhanden	108.501
<b>Technik</b>							
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur in einer Höhe von 0 cm	108.601

## Tagungsraum und Aufenthaltsraum im Hotel Augustinenhof Berlin

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 								
<b>Teilergebnis: Tagungsräume</b>			✓	-	-	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Rampe von Rezeption zum Lift 1 Tagungsbereich</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>203 Rampe</b>
Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2			✓	✓		5,5 %	203.101
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓		128 cm	203.102
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓				200 cm x 122 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓				128 cm x 175 cm	203.108
<b>Flur / Gang von Rezeption zum Lift 1 Tagungsbereich</b>							<b>IST-Zustand</b>	<b>205 Flur Innen</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							25 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓					98 cm	205.102

Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		-	-	-	98 cm	205.102
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				✓	Ja	204.201
<b>Tür Flur/Rampe Tagungsbereich</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				85 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			85 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			-	-	85 cm	206.103
<b>Tür Tagungsraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			94 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	94 cm	206.103
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			300 cm x 300 cm	206.107
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm	206.107
<b>Tagungsraum Augustinenhof</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				500 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			500 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	500 cm	109.201
<b>Tagungsraum Tür - Aufenthaltsraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				92 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			92 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	92 cm	109.201
<b>Tagungsraum - Aufenthaltsraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>Prüfnummer</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				300 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			300 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	300 cm	109.201